

**AIRE D'ABSORPTION ÉQUIVALENTE  
D'UN ABSORBEUR ACOUSTIQUE DISCRET**

AA79

**Essai 5**  
**Date 10/10/17**  
**Poste ALPHA**

**DEMANDEUR, FABRICANT** WELLKO

**APPELLATION** Cloisonnette réf. Kletone 795 x 1795 x 100

**CONFIGURATION** Trois cloisonnettes placés aléatoirement – posés au sol

**APTITUDE À L'EMPLOI** Non vérifiée


**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Dimensions en mm : 795 x 1795  
Epaisseur en mm : 100  
Poids mesuré d'une baffle en kg : 17,40

**CONDITIONS DE MESURES**

**Salle vide :**  
Température : 20 °C  
Humidité relative : 65 %  
**Salle avec matériau :**  
Température : 20,5 °C  
Humidité relative : 66 %

**RÉSULTATS**



f	A
100	0,8
125	1,0
160	1,2
200	1,6
250	1,9
315	2,2
400	2,4
500	2,5
630	2,6
800	2,6
1000	2,5
1250	2,5
1600	2,4
2000	2,3
2500	2,4
3150	2,3
4000	2,3
5000	2,2
Hz	m²