

AIRE D'ABSORPTION ÉQUIVALENTE D'UN ABSORBEUR ACOUSTIQUE DISCRET

AA79

Essai 4
Date 10/10/17
Poste ALPHA

DEMANDEUR, FABRICANT WELLKO

APPELLATION Baffle réf. Kletone 595 x 1195 x 100

CONFIGURATION Trois baffles placés aléatoirement – posés au sol

APTITUDE À L'EMPLOI Non vérifiée

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


Dimensions en mm : 595 x 1195
Epaisseur en mm : 100
Poids mesuré d'un écran en kg : 9,65

CONDITIONS DE MESURES

Salle vide :
Température : 20 °C
Humidité relative : 65 %

Salle avec matériau :
Température : 20,5 °C
Humidité relative : 66 %

RÉSULTATS



f	A
100	0,6
125	1,0
160	1,2
200	1,1
250	1,3
315	1,2
400	1,3
500	1,4
630	1,4
800	1,3
1000	1,3
1250	1,3
1600	1,2
2000	1,2
2500	1,0
3150	1,1
4000	1,2
5000	1,1
Hz	m²