

**AIRE D'ABSORPTION ÉQUIVALENTE
D'UN ABSORBEUR ACOUSTIQUE DISCRET**

AA79

Essai 5
Date 10/10/17
Poste ALPHA

DEMANDEUR, FABRICANT WELLKO

APPELLATION Cloisonnette réf. Kletone 795 x 1795 x 100

CONFIGURATION Trois cloisonnettes placés aléatoirement – posés au sol

APTITUDE À L'EMPLOI Non vérifiée


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en mm : 795 x 1795
Epaisseur en mm : 100
Poids mesuré d'une baffle en kg : 17,40

CONDITIONS DE MESURES

Salle vide :
Température : 20 °C
Humidité relative : 65 %
Salle avec matériau :
Température : 20,5 °C
Humidité relative : 66 %

RÉSULTATS



f	A
100	0,8
125	1,0
160	1,2
200	1,6
250	1,9
315	2,2
400	2,4
500	2,5
630	2,6
800	2,6
1000	2,5
1250	2,5
1600	2,4
2000	2,3
2500	2,4
3150	2,3
4000	2,3
5000	2,2
Hz	m²