

**AIRE D'ABSORPTION ÉQUIVALENTE
D'UN ABSORBEUR ACOUSTIQUE DISCRET**

AA79

Essai 2
Date 10/10/17
Poste ALPHA

DEMANDEUR, FABRICANT WELLKO

APPELLATION Panneau réf. Kletone 1195 x 1195 x 50

CONFIGURATION Trois panneaux placés aléatoirement - sur pied de hauteur 300 mm

APTITUDE À L'EMPLOI Non vérifiée


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions en mm : 1195 x 1195
Epaisseur en mm : 50
Poids mesuré d'un panneau en kg : 7,05

CONDITIONS DE MESURES

Salle vide : Température : 20 °C Humidité relative : 65 %
Salle avec matériau : Température : 20,5 °C Humidité relative : 64 %

RÉSULTATS



f	A
100	0,5
125	0,6
160	0,9
200	1,0
250	1,6
315	1,6
400	1,6
500	1,5
630	1,7
800	1,9
1000	1,8
1250	1,9
1600	1,9
2000	1,8
2500	1,8
3150	1,8
4000	1,8
5000	1,9
Hz	m ²